

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD DRNIŠ

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 334-01/19-10/11

URBROJ: 2182/06-19-05

Drniš, 09. rujna 2019. godine

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Grad Drniš, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave „Radovi na uređenju Hostela u okviru provedbe projekta „Natura Drniš“, objavljuje

Izješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: GRAD DRNIŠ

Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš

OIB:38309740312

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NVV 06/19

3. PREDMET NABAVE

Radovi na uređenju Hostela u okviru provedbe projekta „Natura Drniš“

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 22. srpnja 2019. godine Grad Drniš je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa prilogima i

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj troškovnicima. Ista dokumentacija objavljena je i na web stranicama Grada Drniša <https://www.drnis.hr/aktualno/javna-nabava/prethodna-savjetovanja-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/2413-obavijest-o-prethodnom-savjetovanju-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-za-pripremu-i-provedbu-postupka-javne-nabave-radovi-na-uredenju-hostela-u-okviru-provedbe-projekta-natura-drnis> na što su zainteresirani gospodarski subjekti bili upućeni.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 29. srpnja 2019. godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

Na dostavljene primjedbe i prijedlog gospodarskih subjekata tijekom savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj daje sljedeće odgovore:

1. PRIMJEDBA

Temeljem objavljenog prethodnog savjetovanja za predmet “**Radovi na uređenju Hostela u okviru provedbe projekta “Natura Drniš”**” naručitelj: **Grad Drniš**, kao ponuditelj molimo naručitelja da promijeni DON tako da za tražene stavke pod brojem 1. odnosno opisno, „VRV/VRT (variant refrigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem...“, kao eliminacijski kriterij utvrđena je razina buke te molimo naručitelja da ukoliko se vanjska jedinica nalazi na krovu ili na nekom mjestu na kojem buka nije od visoke važnosti, poveća tolerancu za razinu buke vanjskih jedinica za 5 % koja je uobičajena toleranca u tehničkoj praksi u javnim nabavama.

Sukladno navedenom, savjetujemo Vas da se uvedu tolerance prema stvarnim potrebama objekta (prema bilanci topline), a koje će omogućiti zadovoljavanje natječaja više proizvođača, a ne samo jednog proizvođača.

Nadalje, s tako postavljenim natječajem će investitor dobiti najpovoljniju ponudu kako energetski, jer će se birati prema stvarnim potreba objekta, tako financijski jer će moći sudjelovati više proizvođača.

Za stavku 2. koju opisujete kao „Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature...“ troškovnički tražite jedinicu rashladnog kapaciteta od 4,0 kW, a kao jednakovrijednosni kriterij je navedena jedinica od 2,8 kW.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Također, bi Vas nadalje savjetovali da uskladite troškovničke stavke jedinice s samim opisom jedinice gdje se npr. stavka 3. opisuje kao „Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom kazetna, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.“ dok njene troškovničke stavke odgovaraju zidnoj jedinici kao npr. „dimenzije: lxbxh 795x238x290“

Za stavku 5. ukupni broj traženih račvi je 8 dok je traženi broj unutarnjih jedinica 7. Ako se gleda broj unutarnjih jedinica kojih je 7, broj potrebnih račvi bi trebao biti 6 a ne 8. Sukladno navedenom savjetujemo Vas da prekontrolirate troškovnik te da ispravite omaške koje su Vam se dogodile kako bi se mogli pravovaljano natjecati.

ODGOVOR

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim djelomično promijeniti Dokumentaciju na način da će u stavkama Troškovnika pod C. STROJARSKE INSTALACIJE, izmijeniti opis tehničkih karakteristika:

Stavka pod brojem 1.

Qh ukupno = min. 33,5 kW

Priključna snaga:

N ukupno (max)= 8,0 kW / 400 V - 50 Hz

Tv = 35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = min. 37,5 kW

N ukupno = max. 9,1 kW / 400 V - 50 Hz

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

radno područje: grijanje: od -20° do 15°C

radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C

Nivo zvučnog tlaka: max. 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

Tv = 35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Stavka pod brojem 2.

Qh = 4,0 kW

Tv = 35°C

Tp = 27°C ST, 19°C VT

Qg = 4,8 kW

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

medij: R-410A

Nivo zvučnog tlaka: 30/32/ 35/39 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Stavka pod brojem 3.

Qh = 4,0 kW

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Tv = 35°C

Tp = 27°C ST, 19°C VT

Qg = 4,8 kW

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

medij: R-410A

Nivo zvučnog tlaka: 33/36/40/ dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Stavka pod brojem 5.

Veličina 1 E 102 kom. 3,00

Veličina 2 E162 kom. 3,00

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU