



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK
POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
KLASA: 302-02/20-20/3
UR.BROJ:2182/06-20-05
Drniš, 27. srpnja 2020.

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Grad Drniš, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja i opremanje poslovne zone u Gradu Drnišu, objavljuje

Izješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: GRAD DRNIŠ
Sjedište: Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš
OIB: 38309740312

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

MV 09/20

3. PREDMET NABAVE

Izgradnja i opremanje poslovne zone u Gradu Drnišu

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 14.07.2020. godine naručitelj Grad Drniš je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim



Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu „Drniš“ – KK.03.1.2.03.0065
gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa priložima i
troškovnicima. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljeno je i na web stranicama Grada Drniša
<https://www.drnis.hr>.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 20.07.2020.
godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata sa kojima bi naručitelj održao sastanak.

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE

Naručitelj je dana 16.07.2020. putem EOJN RH zaprimio primjedbu/prijedlog gospodarskog subjekta,
koji glasi:

Poštovani.

Uvidom u Prethodno savjetovanje objavljeno na EOJN – u vezano za navedeni projekt uočili smo
kako Projektant isključivo favorizira polipropilenske cijevi u sustavima odvodnje te smanjuje tržišnu
utakmicu između većine hrvatskih proizvođača termoplastičnih cijevi. Uočavamo favoriziranje istog
materijala kod nabave okana. Kako projektant u Troškovniku i Knjizi 3. (Tehnički opis materijala) nije
naveo normu, a ni priložio Tehno – ekonomsku analizu materijala, Projektant ne može sa sigurnošću
tvrditi da je navedeni materijal 100% adekvatan za navedeni projekt. Princip mnogih proizvođača
cijevi i okana jest da proizvodi osiguravaju vodonepropusnost, što se jednako može postići
proizvodima koji su pod normom istom kao i polipropilenske cijevi (norma HRN EN 13476) i pod
normom polipropilenskih okana (norma HRN EN 13598). Hrvatski Zavod za Norme jasno govori o
jednakovrijednosti proizvoda ispod navedenih normi i s obzirom da u Troškovniku nije omogućeno
nuđenje šire palete proizvoda, sumnjamo na favoriziranje.

PITANJE: Dozvoljavate li promjene DoN i nuđenje rebraste PEHD cijevi sa spojnim materijalima, koja
se smatra jednakovrijednom PP cijevi, te isto tako PEHD okna izrađena metodom rotolijeva i drugih
načina izrade pod normom HRN EN 13598?

ODGOVOR NA UPIT



Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu „Drniš“ – KK.03.1.2.03.0065

Prema upitu gospodarskog subjekta potrebno je definirati vrstu materija za izradu dijela komunalne infrastrukture koji se odnosi na zatvoreni kolektor u trupu planiranih prometnih površina prema odgovarajućoj normi.

Uvidom u projektnu dokumentaciju iz grafičkog dijela (detalji odvodnje) razvidno je kako se radi o tipskim elementima protočnih i drugih okana, te kolektoru oborinske odnosno fekalne kanalizacije. Predloženo rješenje navodi vrstu materijala od polipropilena za izradu istih koji u potpunosti udovoljava traženim uvjetima.

"....Obveza je Izvoditelja u potpunosti pridržavati se svih elemenata planiranog zahvata u skladu sa odredbama glavnog i izvedbenog projekta i važećim dozvolama. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16, za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedan proizvod“ navedenom uz prilaganje potrebne dokumentacije koja to potvrđuje...

.....Obveza je Izvoditelja točno i potpuno pridržavanje svih normi (HRN, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001 ili jednakovrijedne norme _____)....."

Slijedom navedenog, uvodnim se napisom u troškovniku jasno i nedvojbeno ostavlja mogućnost ugradnje svih jednakovrijednih proizvoda koji udovoljavaju potrebne karakteristike i važeće norme.

8. IZMJENE U DOKUMENTACIJI O NABAVI OD STRANE NARUČITELJA

Naručitelj je ponovnim pregledom Dokumentacije o nabavi utvrdio **možebitnu** nejasnoću u točki 6.5. Kriterij za odabir ponude, u dijelu **DULJINA TRAJANJA JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 20%**, u tablici koja glasi:

Produljeni jamstveni rok (mj)	Bodovi
25 – 36	5
37 - 48	10
49 - 59	15
60 i više	20

Obzirom da je Naručitelj odredio da je minimalno jamstvo 24 mjeseca, a jedan od kriterija za odabir ponude je produljeno jamstvo za otklanjanje nedostataka, naručitelj mijenja tablicu na način:



Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Produljeni jamstveni rok (mj)	Bodovi
1 - 11	4
12 - 23	8
24 - 35	12
36 - 47	16
48 i više	20

POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU



Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj