



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD DRNIŠ
GRADONAČELNIK

KLASA: 310-01/20-10/5
URBROJ: 2182/06-20-01
Drniš, 24. kolovoza 2020. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- SVIMA

PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Poštovani,

u pritvku ovog dopisa dostavljamo Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:

- ***Usluga stručnog nadzora nad radovima zamjene rasvjetnih tijela na području grada Drniša***

Ako ste zainteresirani, molimo dostavite ponudu.

S poštovanjem!



GRADONAČELNIK:

mr.sc. Josip Begonja

PRIVITAK:
- kao u tekstu

UPUTE ZA NADMETANJE ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE:

* Jednostavna nabava; sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 2/17).

1. Naručitelj:

GRAD DRNIŠ,
OIB: 38309740312
Trg kralja Tomislava 1, 22320 Drniš
Tel.: 022/888-830
Faks: 022/888-831
www.drnis.hr
Odgovorna osoba: mr.sc. Josip Begonja, Gradonačelnik

2. Osoba za kontakt:

Divna Grcić- za upite vezane uz dokumentaciju
Tel.: 022/888-836
e-mail: divna.grcic@drnis.hr
Zdenka Jerković- za upite vezane uz predmet nabave
Tel.: 022/888-839
e-mail: zdenka.jerkovic@drnis.hr

2. Vrsta postupka javne nabave: Jednostavna nabava

3. Procijenjena vrijednost nabave: 10.000,00 kn bez PDV-a

4. Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima zamjene rasvjetnih tijela na području grada Drniša. Troškovnik radova koji su predmet ovog stručnog nadzora čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

7. Način izvršenja: Ugovor

8. Mjesto izvršenja: područje grada Drniša

9. Rok izvršenja: do okončanja radova i izvršene uredne primopredaje

10. Uvjeti koje ponuditelji moraju ispuniti:

Uvjet pravne i poslovne sposobnosti

10.1. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Dokaz ne smije biti stariji od dana upućivanja ovog Poziva na dostavu ponuda.

Dokaz se može dostaviti i u neovjerenoj preslici.

Ovaj uvjet se traži iz razloga što bi time naručitelju dao opravdanu vjeru i sigurnost da gospodarski subjekt posjeduje registraciju za izvršavanje predmetne nabave.

10.2. Popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom 3 (tri) godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluga, datum, mjesto provođenja usluga i naziv druge ugovorne strane.

Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih usluga.

Minimalna razina sposobnosti:

Priloženom potvrdom gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio **najmanje 1 ugovor, a najviše 3 ugovora** istih ili sličnih predmetu nabave čiji je kumulativni iznos najmanje jednak procijenjenoj vrijednosti ovog predmeta nabave bez PDV-a.

Obrazloženje uvjeta sposobnosti:

Uvjet poslovne sposobnosti traži se u mjeri opravdanoj predmetom i procijenjenom vrijednošću nabave kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dostatno iskustvo i potrebna postrojenja, opremu i alate za izvršavanje usluge koja je predmet nabave, što znači da naručitelj može očekivati valjano ispunjenje ugovornih obveza.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost.

Uvjet tehničke i stručne sposobnosti

10.3. Izjava o tehničkim stručnjacima. Minimalni traženi broj stručnjaka koji će biti uključen u ugovor:

1 (jedan) ovlašteni inženjer elektrotehnike

Razlozi za isključenje gospodarskog subjekta

10.4. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Javni naručitelj isključit će gospodarskog subjekta iz postupka ove nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj prihvaća kao preliminaran dokaz Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje, ne stariju od dana objave ovog poziva na dostavu ponuda.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoji osnova za isključenje.

11. Oblik, sadržaj, način izrade ponude:

Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

Ponuda treba sadržavati slijedeće dijelove:

- ponudbeni list (prilog 1.),
- dokaze iz t. 10. ovog poziva

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

12. Dopustivost alternativnih ponuda:

Alternativne ponude nisu dopuštene.

13. Način izračuna cijene:

Cijena ponude je nepromjenjiva, te se izražava u kunama za cjelokupni predmet nabave brojkama i slovima. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuju zasebno.

Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi (bez korištenja korektora, već pogreške precrtati linijom), te uz navod datuma ispravka potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

14. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Plaćanje na poslovni račun ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

15. Jamstva

Neovisno o vrsti traženog jamstva (Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora), odabrani ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje na žiro račun Grada Drniša IBAN: HR34 2407000 1809500006, poziv na broj: HR68 7242 - OIB ili VAT uplatitelja. Za inozemne uplate SWIFT (BIC) banke: OTPVHR2X. Svrha plaćanja: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

15.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od pet (5) dana od dana potpisivanja Ugovora za uslugu stručnog nadzora, Naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku u obliku bjanko zadužnice na prvi poziv potvrđene kod javnog bilježnika.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti odabranom ponuditelju nakon okončanja radova koji su predmet ovog stručnog nadzora te ispunjenja svih ugovornih obveza Izvršitelja.

U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana, te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

16. Rok valjanosti ponude:

60 dana od dana otvaranja ponuda.

17. Kriterij odabira ponude:

Valjana ponuda s najnižom cijenom.

Ako dvije ili više valjanih ponuda imaju istu ponuđenu cijenu, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

18. Datum, vrijeme, mjesto i način dostave ponuda:

Ponuda se dostavlja na adresu:

GRAD DRNIŠ

Trg kralja Tomislava 1.

22320 Drniš

s naznakom predmeta nabave i napomenom „Ne otvaraj“ zaključno do **28. kolovoza 2020. godine do 14:00 sati**.

Ponuda pristigla nakon roka **obilježava se** kao zakašnjelo pristigla ponuda.

Do navedenog roka za dostavu ponude, ponuda mora biti dostavljena i zaprimljena u pisarnicu Naručitelja **bez obzira na način dostave**. Ponuditelj odabire način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude koje nisu pristigle u navedenom roku neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene.

Otvaranje ponuda **nije** javno.

19. Rok donošenja odluke o odabiru:

15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

20. Posebne odredbe:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude žalba nije dopuštena.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

TROŠKOVNIK ZAMJENE RASVJETNIH TIJELA U GRADU DRNIŠU - Ulica kaštelanskih branitelja, Ulica kralja Petra Krešimira IV, Vukovarska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Tomislava, Trg kralja Tomislava, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica Domovinskog rata, Ulica 142. brigade (autobusni kolodvor), Ulica Ivana Meštrovića

Za nuđene svjetiljke je potrebno dostaviti:

Tehnički katalog proizvoda sa navedenim tehničkim karakteristikama na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i slikovnim prikazom.

Garantni rok za ponuđenu opremu od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavničkog ureda proizvođača ili distributera za Republiku Hrvatsku na kompletni proizvod (garancija) u razdoblju koju je naveo u svojoj ponudi koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH. Garantni rok na proizvod ne može biti kraće od 5 godina odnosno 60 mjeseci.

Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije te moraju biti sukladne bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010) i primijenjenim normama. Naručitelj zadržava pravo provjere ENEC certifikata na stranici www.enec.com.

Svjetiljke mora imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom.

Svjetlotehnički proračun u digitalnom formatu programskog alata RELUX ili DIALUX na CD-u i u tiskanom obliku kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz projekta. Svjetlotehnički proračun mora biti ovjeren od strane bilo kojeg ovlaštenog diplomiranog inženjera elektrotehnike. U slučaju dostavljanja različitog svjetlotehničkog proračuna u papirnatom obliku od onog koji će analiza dostavljenog na CD ili DVD pokazati (uz kontrolu dostavljenih podataka), smatrat će se da je ponuditelj dostavio nepravilnu ponudu i ista će biti odbijena sukladno ZJN 2016. Uz proračun je potrebno dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku kako bi predstavnik Naručitelja mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije. Ukoliko se tehničkom evaluacijom i/ili mjerenjima (koja mogu biti i prije donošenja odluke o odabiru ponuditelja) dokaže da svjetiljka nije u skladu sa tehničkim zahtjevima i svjetlotehničkim proračunom, Naručitelj ima pravo naplatiti materijalnu štetu s police osiguranja od profesionalne odgovornosti ovlaštenog diplomiranog inženjera elektrotehnike koji je ovjerio svjetlotehnički proračun.

Redni broj	Naziv stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1	Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke oznake TIP1 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 91,8W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:	kom	62		
	tijelo svjetiljke od aluminijskog s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata				
	svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 99%				
	svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 12790 lm				
	korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K				
	CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70				
	životni vijek minimalno 100 000 sati pri 90% svjetlosnog toka				
	rad u temperaturnom području -20°C do +35°C				
	kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09				
	Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV				
	svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat				
	svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste				
	svjetiljka treba imati mogućnost dovođenja u bežnaponsko stanje bez upotrebe alata				
	'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporuka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.				
	Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina: - DC+ 24V - DA+ - DA- - LSI (logical signal input)				
	Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda				
	Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:				
- DC 24V					
- napajanje putem DALI linije					

- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke
Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava
- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:
broj vozničkih traka: 2
Obloga ceste: R2
q0: 0,07
Širina ceste: 9,80 m
Visina izvora svjetlosti: 12 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,4 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Klasa bliještanja min. D.5 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
Zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)
PROIZVOĐAČ:
TIP:

Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke oznake TIP2 za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36,7W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 99%
svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 5100 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70
životni vijek minimalno 100 000 sati pri 90% svjetlosnog toka
rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK09
Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV
svjetiljka treba imati izjavu o sukladnosti sa CE oznakom i ENEC certifikat
svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
svjetiljka treba imati mogućnost dovodenja u bežnaponsko stanje bez upotrebe alata
'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporučka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.
Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina:
- DC+ 24V
- DA+
- DA-
- LSI (logical signal input)
Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda
2 Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:
- DC 24V
- napajanje putem DALI linije
- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke
Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava

kom

27

- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%
 Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:

PROIZVOĐAČ:
TIP:

Dobava, montaža i spajanje dekorativne ovalne ovisne LED svjetiljke oznake TIP3 , ukupne snage sistema maksimalno 98W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
 tijelo svjetiljke od aluminijske s pokrovom optike od prozirnog stakla ili polikarbonata
 svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 84%
 svjetlosni tok LED izvora svjetla maksimalno 13000 lm
 korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
 CRI indeks – indeks uzvratne boje minimalno 70
 životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
 rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
 kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
 Električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV

'Ugrađeno DALI-2 sučelje koja omogućuje priključak vanjske komunikacijske jedinice sukladno Zhaga Consortium standardu opisanom u knjizi 18 standarda. Isporučka uključuje Zhaga konektor i slijepi modul (čep) za Zhaga konektor, koji se prilikom ugradnje komunikacijskog modula odstranjuje.

Zhaga sučelje sastoji se od 4 pina:
 - DC+ 24V
 - DA+
 - DA-
 - LSI (logical signal input)
 Kontrola se odvija preko DALI 2.0 standarda

Predspojna naprava SR (system ready) treba biti sukladna Zhaga standardu kako bi se mogla ostvariti puna funkcionalnost sustava. Bitne funkcionalnosti predspojne naprave su sljedeće:

- DC 24V
- napajanje putem DALI linije
- mogućnost mjerenja snage preciznošću 1%
- dijagnostika rada svjetiljke

Navedenom funkcionalnošću omogućuje se naknadno vezanje svjetiljke u sustav upravljanja rasvjetom ili promjena sustava

- bez priključenog primopredajnog modula svjetiljka radi u predprogramiranom režimu
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NN 14/19 - ULOR 0%

Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M3 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna:

broj voznih traka: 2

3

kom

11

Obloga ceste: R2 q0: 0,07 Širina ceste: 7,20 m Visina izvora svjetlosti: 10m Razmak između svjetiljki: 40m Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 3,6m Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva Faktor održavanja: 0,8 Montaža stupova: jednostrano Klasa bliještanja min. D.5 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) Zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A)					
PROIZVOĐAČ: TIP:					
4	Demontaža postojećih svjetiljki sa spojnim priborom neovisno o visini montaže (h=6-12m) i predaja demontiranih svjetiljki Naručitelju	kom	105		
				UKUPNO BEZ PDV-a:	
				PDV 25%:	
				UKUPNO S PDV-om:	