

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

MV 01/26 - Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša

Podaci o naručitelju

Naziv: **GRAD DRNIŠ**

Nacionalni reg. broj: **38309740312**

Adresa: **Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Modernizacija javne rasvjete LED tehnologijom na području Grada Drniša**

Evidencijski broj nabave: **MV 01/26**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **160.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **19.10.2026**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **26.10.2026**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

Sukladno članku 14. stavak 8. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora i pripremi postupka javne nabave (NN 86/2026) nakon okončanja prethodnog savjetovanja, Naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir GS-a, kriterije za odabir ponude, troškovnik i posebne uvjete za izvršenje ugovora te uvjete i zahtjeve koje je potrebno ispuniti sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Nastavno na navedeno, Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta zaprimljenu u tijeku prethodnog savjetovanja te će ispraviti traženo u Troškovniku / Tehničkim specifikacijama. Kako je riječ o beznačajnim izmjenama nema potrebe za ponovnim provođenjem prethodnog savjetovanja.

U odnosu na Troškovnik iz prethodnog savjetovanja stavka 1.1. u dijelu -dimenzije svjetiljke bez nasadnika 350x400x80+-20% (u mm) mijenja se u -dimenzije kućišta svjetiljke bez nasadnika u mm: 350x200x80 (duljina kućišta x širina kućišta x visina kućišta)+-20%.

U odnosu na Troškovnik iz prethodnog savjetovanja stavka 1.2. u dijelu -dimenzija svjetiljke bez nasadnika 350x400x80+-20% (u mm) mijenja se u -dimenzije kućišta svjetiljke bez nasadnika u mm: 350x200x80 (duljina kućišta x širina kućišta x visina kućišta)+-20%.

Naručitelj je tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u dijelu Upute za ponuditelje točka 4.1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka uočio dio rečenice koji bi izmijenio:

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe predati Naručitelju neopozivu, bezuvjetnu i "bez prigovora" garanciju banke plativu na prvi poziv u iznosu od 10% (deset posto) od iznosa ukupno isporučene robe bez poreza na dodanu vrijednost kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenome roku za isporučenu robu.

Navedena rečenica mijenja se i glasi:

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji robe predati Naručitelju neopozivu, bezuvjetnu i "bez prigovora" garanciju banke plativu na prvi poziv u iznosu od 10% (deset posto) od iznosa ukupno isporučene robe bez poreza na dodanu vrijednost kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenome roku za isporučenu robu.

Ostalo navedeno u točki 4.1.3. ostaje nepromijenjeno

Kako se radi o beznačajnim izmjenama Dokumentacije o nabavi, nema potrebe za ponavljanjem prethodnog savjetovanja.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

u troškovniku ste definirali dimenzije svjetiljke bez nasadnika gdje niste definirali što je od zadanih vrijednosti visina, duljina i visina svjetiljke. Osim toga, dvije dimenzije za koje pretpostavljamo da se radi o visini i duljini (350 i 400 mm) su čudno definirane i svjetiljka bi izgledala kao kvadrat. Pretpostavljamo da se radi o pogrešci jer takvih svjetiljki na tržištu nema i vizualno nemaju smisla. Molimo naručitelja da izmijeni uvjet dimenzija u nešto što ima smisla (svjetiljka pravokutnog izgleda u presjeku). Nije sporno što naručitelj traži dimenzije, na što ima pravo. Isto tako je korektno odstupanje od 20%, ali uvjet nema smisla.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća primjedbu. Došlo je do tiskarske greške te će Naručitelj ispraviti dimenzije u Troškovniku /Tehničkim specifikacijama.